



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА

Комисија за јавну набавку радова

Број: 404-79/2019- IV/05

Дана: 01.07.2019. године

Чока, Потиска 20. Факс (0230) 471-175, www.coka.rs

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке,

дана 01.07.2019. године објављује

**Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњења конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности број 18/2019:**

**„ Набавка радова на текућем одржавању, постављање-замена затварача на
водоводној мрежи у насељеном месту Падеј”**

Дана 28.06. 2019. године Општина Чока, као Наручилац, електронским путем је примила захтев за додатно појашњење заинтересованог лица везано за јавну набавку „ Набавка радова на текућем одржавању, постављање-замена затварача на водоводној мрежи у насељу у Падеј, број 18/2019, који гласи:

„ Наручилац је на странама 25, 26 и 27 конкурсне документације у оквиру Обрасца структуре цене у делу који се односи на **монтажне радове** између осталог навео:

I Радови за кугласти затварач ДН50, НП16

3. Набавка и монтажа редуцира ДН50 на потребан пречник
4. Набавка и монтажа прелазни комад челик – ПЕ
5. Набавка и монтажа заптивака

II Радови за кугласти затварач ДН80, НП16

3. Набавка и монтажа редуцира ДН80 на потребан пречник
4. Набавка и монтажа прелазни комад челик – ПЕ
5. Набавка и монтажа заптивака

III Радови за кугласти затварач ДН100, НП16

3. Набавка и монтажа редуцира ДН100 на потребан пречник
4. Набавка и монтажа прелазни комад челик – ПЕ
5. Набавка и монтажа заптивака

IV Радови за кугласти затварач ДН150, НП16

3. Набавка и монтажа редуцира ДН150 на потребан пречник
4. Набавка и монтажа прелазни комад челик – ПЕ
5. Набавка и монтажа заптивака

ПИТАЊЕ 1: Молимо Наручиоца да јасно и прецизно дефинише димензије односно пречнике горе побројаног материјала (редуцир, прелазни комад челик-ПЕ и заптивци) како би Понуђач могао да достави квалитетну понуду.

ПИТАЊЕ 2: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уместо кугластих затварача који се захтевају понуде пљоснати затварачи из разлога што су кугласти затварачи намењени преваходно за употребу у просторијама или водоводним шахтовима а не за подземну уградњу и затрпавање?

Одговор Комисије:

Констатује се да је предметни захтев сходно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) благовремен и даје следећи одговор:

Питање 1.

Чворишта су у земљи закопана, локација + - 2-3м.

Из тих разлога нису прецизно одређене димензије редуцира. Потребно је да се инсталације откопају и тада измери пречник постојеће инсталације.

Предлажемо да понуђачи у поступку Јавне набавке понуде јединичне цене свих пречника и обрачун по стварним количинама и пречницима.

Питање 2.

Прехватљиво је понудити пљоснате затвараче.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Објавити:

1. на Порталу ЈН;
2. на интернет страници наручиоца.